CMA
232803100632

LZCDC/JL-B01-2023

检 验 报 告

临疾控（水）检字 2024 第 11001-11010 号 （第 1 页共 5 页）

样品名称 生活饮用水

受检单位 临泽县自来水公司末梢水

检验类别 委托检验

临泽县疾病预防控制中心

2024 年 11 月 22 日

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

检 验 报 告 单 说 明

一、对检验结果有异议，请于收到报告之日起十五日内向本中心提出。微生物检验结果不作复检。

二、委托检验，系委托者自带样品送检，本中心不对样品来源负责，故检验结果仅对送检样品负责，不作鉴定、评优、审批及商品宣传用。

三、监督检验，系按有关法规进行的监督性检验。

四、鉴定检验，系对新产品、新工艺、新资源的卫生质量检验。

五、仲裁检验，系按争议双方协商情况或有关主管部门抽封样，其检验结果作为上级部门卫生质量判定的依据。

六、报告未经中心同意，不得以任何方式复制及做广告宣传，经同意复制的复印件，应由本中心加盖公章确认。

七、报告无“检验报告专用章”或 CMA 章无效，多页报告无骑缝章无效。

八、报告无批准人签字无效。

九、报告涂改无效。

地　　址：临泽县建设路西路 153 号

电　　话：0936－5520891

邮政编码：734000

电子信箱:st2302268@163.com

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

临泽县疾病预防控制中心
检　验　报　告

临疾控（水）检字2024第11001-11010号　　第 3 页/共 5 页

样品名称	生活饮用水（末梢水）	检验类别	委托检验
生产厂家	/	样品来源	见报告
样品数量	10份	样品编号	24-11001--24-11010
采或送样单位	临泽县疾控中心卫生股	采或送样人	宋丽娟、吴佳红
样品状态及包装	液态、采样瓶装		
检验项目	PH值、二氧化氯、余氯、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、高锰酸盐指数、总硬度、氯化物、硝酸盐氮、氟化物、硫酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、溶解性总固体、氨氮、铝、锌、铜、铁、锰、镉、铅、砷、汞、铬（六价）、氰化物、细菌总数、总大肠菌群、大肠埃希氏群。		
收样日期	2024 年 11 月 07 号	报告日期：	2024 年 11 月 22 日
检验依据	《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750—2023	评判依据	《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

检测仪器及型号：IC6100离子色谱仪，BAF-3000原子荧光仪、SUPEC7000 ICP-MS、UV1500PC紫外可见分光光度计

检验项目及结果详见报告第4-5页。

所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022的要求。

以下空白

仅对本次送检样品负责

检验单位（盖章）

批准日期：　2024 年 11 月 22 日

检测者：　　审核者：　　批准人：

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

临泽县疾病预防控制中心检验报告

LZCDC/JL-B01-2023

临疾控（水）检字2024第11001-11010号

样品编号	样品名称	样品来源	细菌总数	总大肠菌群	大肠埃希氏菌群	色度	浊度	臭和味	肉眼可见物	高锰酸盐指数	PH	铝	锰	铁	铜	锌	镉	铅	铬（六价）
			CFU/ml	MPN/100ml	MPN/100ml					mg/L		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
			<100	不得检出	不得检出					<3.0	6.5-8.5	<0.2	<0.1	<0.3	<1.0	<1.0	<0.005	<0.01	<0.05
24-11001	末梢水	占国牛肉面-自由路25号	未检出	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.35	7.84	<0.0012	0.0030	0.0126	0.0027	0.2065	0.0002	0.0004	<0.01
24-11002	末梢水	鲜味客私厨-自由路15号	未检出	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.37	7.76	<0.0012	0.0030	0.0161	0.0030	0.1676	0.0002	0.0003	<0.01
24-11003	末梢水	北京烤鸭熟食店-八一路126号	3	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.29	7.81	<0.0012	0.0019	0.0091	0.0023	<0.0009	0.0002	<0.00007	<0.01
24-11004	末梢水	李氏口腔诊所-迎宾路169号	未检出	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.39	7.70	<0.0012	0.0015	<0.0009	0.0029	0.0030	0.0002	0.0001	<0.01
24-11005	末梢水	东寨村卫生室-志远路1号	未检出	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.37	7.76	<0.0012	0.0015	<0.0009	0.0030	<0.0009	0.0002	0.0001	<0.01
24-11006	末梢水	鼎麦香面馆-滨河路11号	未检出	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.33	7.79	<0.0012	0.0016	<0.0009	0.0025	<0.0009	0.0002	0.0002	<0.01
24-11007	末梢水	小何鲜肉-滨河路146号	未检出	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.43	7.84	<0.0012	0.0015	<0.0009	0.0040	0.0054	0.0002	0.0001	<0.01
24-11008	末梢水	早见面早餐店-知行路116号	11	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.33	7.72	<0.0012	0.0016	<0.0009	0.0032	0.0001	0.0002	0.0002	<0.01
24-11009	末梢水	新食尚营养早餐-知行路124号	未检出	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.33	7.77	<0.0012	0.0015	<0.0009	0.0025	<0.0009	0.0002	<0.00007	<0.01
24-11010	末梢水	川香奇香砂锅-临河东路54号	未检出	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.41	7.84	<0.0012	0.0014	<0.0009	0.0018	<0.0009	0.0002	<0.00007	<0.01

检测人：　　复核人：　　批准人：　　报告日期：2024 年 11 月 22 日

：

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

临泽县疾病预防控制中心检验报告

LZCDC/JL-B01-2023

临疾控（水）检字2024第11001-11010号

样品编号	样品名称	样品来源	氨氮	砷	汞	氟化物	氯化物	硝酸盐氮	硫酸盐	氯酸盐	亚氯酸盐	溶解性总固体	总硬度	氰化物	余氯	二氧化氯
			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
			0.5	<0.01	<0.001	<1.2	<250	<20	<250	<0.7	<0.7	<1000	<450	<0.05	≥0.05	≥0.02
24-11001	末梢水	占国牛肉面-自由路25号	<0.02	<0.00001	<0.0001	0.082	21.5	8.24	100	<0.0024	<0.005	426	286	<0.002	0.06	0.04
24-11002	末梢水	鲜味客私厨-自由路15号	<0.02	<0.00001	<0.0001	0.093	21.1	8.73	101	<0.0024	<0.005	412	274	<0.002	0.05	0.05
24-11003	末梢水	北京烤鸭熟食店-八一路126号	<0.02	<0.00001	<0.0001	0.095	21.6	7.76	103	<0.0024	<0.005	408	270	<0.002	0.06	0.04
24-11004	末梢水	李氏口腔诊所-迎宾路169号	<0.02	<0.00001	<0.0001	0.108	21.7	8.90	105	<0.0024	<0.005	418	264	<0.002	0.06	0.03
24-11005	末梢水	东寨村卫生室-志远路1号	<0.02	0.00001	<0.0001	0.054	21.3	8.26	102	<0.0024	<0.005	410	266	<0.002	0.05	0.03
24-11006	末梢水	鼎麦香面馆-滨河路11号	<0.02	<0.00001	<0.0001	0.059	21.6	8.90	105	<0.0024	<0.005	412	270	<0.002	0.05	0.05
24-11007	末梢水	小何鲜肉-滨河路146号	<0.02	0.00001	<0.0001	0.055	21.3	9.00	103	<0.0024	<0.005	410	262	<0.002	0.07	0.04
24-11008	末梢水	早见面早餐店-知行路116号	<0.02	<0.00001	<0.0001	0.053	21.7	7.72	105	<0.0024	<0.005	408	266	<0.002	0.06	0.04
24-11009	末梢水	新食尚营养早餐-知行路124号	<0.02	0.00001	<0.0001	0.056	22.2	8.69	108	<0.0024	<0.005	416	268	<0.002	0.06	0.03
24-11010	末梢水	川香奇香砂锅-临河东路54号	<0.02	0.00002	<0.0001	0.063	21.1	9.43	102	<0.0024	<0.005	414	264	<0.002	0.07	0.04

检测人：

复核人：

批准人：

报告日期：2024 年 11 月 22 日

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

检 验 报 告

临疾控（水）检字 2024 第 11001-11010 号

样品名称 生活饮用水

受检单位 临泽县自来水公司末稍水

检验类别 委托检验

临泽县疾病预防控制中心

2024 年 11 月 22 日

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

检 验 报 告 单 说 明

一、对检验结果有异议，请于收到报告之日起十五日内向本中心提出。微生物检验结果不作复检。

二、委托检验，系委托者自带样品送检，本中心不对样品来源负责，故检验结果仅对送检样品负责，不作鉴定、评优、审批及商品宣传用。

三、监督检验，系按有关法规进行的监督性检验。

四、鉴定检验，系对新产品、新工艺、新资源的卫生质量检验。

五、仲裁检验，系按争议双方协商情况或有关主管部门抽封样，其检验结果作为上级部门卫生质量判定的依据。

六、报告未经中心同意，不得以任何方式复制及做广告宣传，经同意复制的复印件，应由本中心加盖公章确认。

七、报告无“检验报告专用章”或 CMA 章无效，多页报告无骑缝章无效。

八、报告无批准人签字无效。

九、报告涂改无效。

地　　址：临泽县建设路西路 153 号

电　　话：0936－5520891

邮政编码：734000

电子信箱:st2302268@163.com

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

临泽县疾病预防控制中心

检　验　报　告

临疾控（水）检字2024第11001-11010号　　第 3 页/共 4 页

样品名称	生活饮用水（末梢水）	检验类别	委托检验
生产厂家	/	样品来源	见报告
样品数量	10份	样品编号	24-11001--24-11010
采或送样单位	临泽县疾控中心卫生股	采或送样人	宋丽娟、吴佳红
样品状态及包装	液态、采样瓶装		
检验项目	二氯乙酸、三氯乙酸、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷		
收样日期	2024 年 11 月 07号	报告日期：	2024 年 11 月 22 日
检验依据	《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750—2023	评判依据	《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

检测仪器及型号：CIC-D120+离子色谱仪，8860+7697A气相色谱质谱仪

检验项目及结果详见报告第4页。

所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022的要求。

以下空白

仅对本次送检样品负责

检验单位（盖章）

批准日期：　2024 年 11 月 22 日

检测者：　　审核者：　　批准人：

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

临泽县疾病预防控制中心水质检验报告单

LZCDC/JL-B01-2023

临疾控（水）检字2024第11001-11010号　　第 4页/共 4 页

样品编号	样品名称	样品来源	二氯乙酸	三氯乙酸	三氯甲烷	一氯二溴甲烷	二氯一溴甲烷	三溴甲烷	三卤甲烷
			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
			0.05	0.1	0.06	0.1	0.06	0.1	1
24-11001	末梢水	占国牛肉面-自由路25号	<0.0037	<0.0044	0.0007	<0.000016	<0.000015	<0.000041	0.012
24-11002	末梢水	鲜味客私厨-自由路15号	<0.0037	<0.0044	0.0005	<0.000016	<0.000015	<0.000041	0.009
24-11003	末梢水	北京烤鸭熟食店-八一路126号	<0.0037	<0.0044	0.0005	<0.000016	<0.000015	<0.000041	0.009
24-11004	末梢水	李氏口腔诊所-迎宾路169号	<0.0037	<0.0044	0.0006	<0.000016	<0.000015	<0.000041	0.010
24-11005	末梢水	东寨村卫生室-志远路1号	<0.0037	<0.0044	0.0002	<0.000016	<0.000015	<0.000041	0.003
24-11006	末梢水	鼎麦香面馆-滨河路11号	<0.0037	<0.0044	0.0005	<0.000016	<0.000015	<0.000041	0.009
24-11007	末梢水	小何鲜肉-滨河路146号	<0.0037	<0.0044	0.0008	<0.000016	<0.000015	<0.000041	0.014
24-11008	末梢水	早见面早餐店-知行路116号	<0.0037	<0.0044	0.0006	<0.000016	<0.000015	<0.000041	0.010
24-11009	末梢水	新食尚营养早餐-知行路124号	<0.0037	<0.0044	0.0007	<0.000016	<0.000015	<0.000041	0.011
24-11010	末梢水	川香奇香砂锅-临河东路54号	<0.0037	<0.0044	0.0004	<0.000016	<0.000015	<0.000041	0.007

检测人：　　复核人：　　批准人：　　报告日期：2024 年 11 月 22 日

夸克扫描王
极速扫描，就是高效