



232803100632

检 验 报 告

临疾控（水）检字 第 26-08024--26-08025 号 （第 1 页共 6 页）

样品名称 生活饮用水（季检测）

受检单位 临泽县新华水厂末稍水

检验类别 委托检验

临泽县疾病预防控制中心（临泽县卫生监督所）

2026 年 08 月 25 日



检验报告单说明

第 2 页共 6 页

- 一、对检验结果有异议，请于收到报告之日起十五日内向本中心提出。微生物检验结果不作复检。
- 二、委托检验，系委托者自带样品送检，本中心不对样品来源负责，故检验结果仅对送检样品负责，不作鉴定、评优、审批及商品宣传用。
- 三、监督检验，系按有关法规进行的监督性检验。
- 四、鉴定检验，系对新产品、新工艺、新资源的卫生质量检验。
- 五、仲裁检验，系按争议双方协商情况或有关主管部门抽封样，其检验结果作为上级部门卫生质量判定的依据。
- 六、报告未经中心同意，不得以任何方式复制及做广告宣传，经同意复制的复印件，应由本中心加盖公章确认。
- 七、报告无“检验报告专用章”或 CMA 章无效，多页报告无骑缝章无效。
- 八、未纳入资质认定一单一库范围，不使用 CMA 标志
- 九、报告无批准人签字无效。
- 十、报告涂改无效。

地 址：甘肃省张掖市临泽县建设路 153 号

电 话：0936 - 5520891

邮政编码：734000

临泽县疾病预防控制中心（临泽县卫生监督所）

检 验 报 告

临疾控（水）检字 第26-08024—26-08025号

第3页/共6页

样品名称	生活饮用水（末相水）	检验类别	委托检验
采样日期	2026年08月04日	样品来源	见报告
样品数量	2份	样品编号	26-08024--26-08025
样品状态及包装	液态、采样瓶装	采或送样人	刘雪芹、赵佳欣
采或送样单位	临泽县疾控中心卫生监督股		
检验项目	PH值、二氧化氯、游离氯、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、高锰酸盐指数（以O ₂ 计）、总硬度（以CaCO ₃ 计）、氯化物、硝酸盐（以N计）、氟化物、硫酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氯乙酸、三氯乙酸、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、氰化物、溶解性总固体、氨（以N计）、铝、锌、铜、铁、锰、镉、铅、砷、汞、铬（六价）、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏群。		
收样日期	2026年08月04日	报告日期	2026年08月25日
检验依据	《生活饮用水标准检验方法》 GB/T5750—2023	评判依据	《生活饮用水卫生标准》 GB5749-2022

检测仪器及型号：IC6100离子色谱仪、BAF-3000原子荧光仪、SUPEC7000ICP-MS、UV1500PC紫外可见分光光度计、CIC-D120+离子色谱仪、8860+7697A气相色谱质谱仪、北京吉天iFIA7流动注射仪。

检验项目及结果详见报告第4-15页。

所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022的要求。

仅对本次送检样品负责

以下空白

检验单位（盖章）



批准日期：2026年8月25日

编制人：

何静

复核人：

刘

批准人：

何

临泽县疾病预防控制中心（临泽县卫生监督所）检验报告

临疾控（水）检字 第26-08024——26-08025号

第4页/共6页

样品 编号	样品 名称	样品来源	菌落 总数	总大肠 菌群	大肠埃 希氏菌 群	色 度	浊 度	臭 和 味	肉眼 可见 物	高锰酸 盐指数 (以O ₂ 计)	PH	铝	锰	铁	铜	锌	镉
			CFU/ml	MPN/100ml	MPN/100ml					mg/L		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
			<100	不得检出	不得检出					<3.0		<0.2	<0.1	<0.3	<1.0	<1.0	<0.005
26-08024	末梢水	新华镇向前村三社24号	3	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.85	7.82	<0.0012	0.0003	<0.0009	0.0015	<0.0009	<0.00006
26-08025	末梢水	新华镇宣威村五社50号	10	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.73	7.97	<0.0012	0.0008	<0.0009	0.0015	0.0074	<0.00006

7044

临泽县疾病预防控制中心（临泽县卫生监督所）检验报告

临疾控（水）检字 第26-08024——26-08025号

第5页/共6页

样品编号	样品名称	样品来源	铅	铬 (六价)	氨 (以N计)	砷	汞	氟化物	氯化物	硝酸盐 (以N计)	硫酸盐	溶解性 总固体	总硬度	游离氯	二氧化 化氯
			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
			<0.01	<0.05	<0.5	<0.01	<0.001	<1.2	<250	<20	<250	<1000	<450	≥0.05	≥0.02
26-08024	末梢水	新华镇向前村三社24号	<0.00007	<0.004	<0.02	<0.001	0.0002	0.268	23.1	2.65	94.5	356	236	0.05	0.04
26-08025	末梢水	新华镇宣威村五社50号	<0.00007	<0.004	<0.02	<0.001	0.0002	0.211	23.2	2.77	93.8	350	230	0.05	0.05

临泽县疾病预防控制中心（临泽县卫生监督所）检验报告

临疾控（水）检字 第26-08024——26-08025号

第 6 页/共 6 页

样品编号	样品名称	样品来源	氯酸盐	亚氯酸盐	二氯乙酸	三氯乙酸	三氯甲烷	一氯二溴甲烷	二氯一溴甲烷	三溴甲烷	三卤甲烷	氟化物
			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
			<0.7	<0.7	<0.05	<0.1	<0.06	<0.1	<0.06	<0.1	<1	<0.05
26-08024	末梢水	新华镇向前村三社24号	<0.0024	<0.005	<0.0037	<0.0044	0.0004	<0.000016	<0.000015	<0.000041	0.006	<0.002
26-08025	末梢水	新华镇宣威村五社50号	<0.0024	<0.005	<0.0037	<0.0044	0.0004	<0.000016	<0.000015	<0.000041	0.006	<0.002

检测人: 阿奇

复核人: 刘

批准人: 王

报告日期: 2026 年 8 月 25 日

表2 临泽县(市、区)水龙头水质监测结果上报表

监测类型: ☒ 常规监测 ☐ 全分析监测

第 三 季度

序号	检测指标	检测份数	达标份数
一、微生物指标			
1	总大肠菌群/(MPN/100mL或CFU/100mL)	2	2
2	大肠埃希氏菌(MPN/100m或CFU/100mL)	2	2
3	菌落总数/(MPN/mL或CFU/mL)	2	2
二、毒理指标			
4	砷(mg/L)	2	2
5	镉(mg/L)	2	2
6	铬(六价)(mg/L)	2	2
7	铅(mg/L)	2	2
8	汞(mg/L)	2	2
9	氰化物(mg/L)	2	2
10	氟化物(mg/L)	2	2
11	硝酸盐(以N 计)(mg/L)	2	2
12	三氯甲烷(mg/L)	2	2
13	一氯二溴甲烷(mg/L)	2	2
14	二氯一溴甲烷(mg/L)	2	2
15	三溴甲烷(mg/L)	2	2
16	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	2	2
17	二氯乙酸(mg/L)	2	2
18	三氯乙酸(mg/L)	2	2
19	溴酸盐(mg/L)		
20	亚氯酸盐(mg/L)	2	2
21	氯酸盐(mg/L)	2	2

三、感官性状和一般化学指标			
22	色度(铂钴色度单位)/度	2	2
23	浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU	2	2
24	臭和味	2	2
25	肉眼可见物	2	2
26	pH	2	2
27	铝(mg/L)	2	2
28	铁(mg/L)	2	2
29	锰(mg/L)	2	2
30	铜(mg/L)	2	2
31	锌(mg/L)	2	2
32	氯化物(mg/L)	2	2
33	硫酸盐(mg/L)	2	2
34	溶解性总固体(mg/L)	2	2
35	总硬度(以CaCO ₃ 计)(mg/L)	2	2
36	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)(mg/L)	2	2
37	氨(以N计)(mg/L)	2	2
四、放射性指标			
38	总α放射性/(Bq/L)		
39	总β放射性/(Bq/L)		
五、消毒剂指标			
40	游离氯	2	2
41	总氯		
42	臭氧		
43	二氧化氯	2	2

注：指标未检测，请填写“/”；无检测能力，请填写“无”。

责任报告人：赵佳欣

联系电话：0936-5520126

报告单位：临泽县疾病预防控制中心（临泽县卫生监督所）（盖章）报告时间：2026年9月23日

