



检 验 报 告

临疾控（水）检字 第 26-08001--26-08045 号 （第 1 页共 15 页）

样品名称 生活饮用水（丰水期）

受检单位 临泽县自来水厂及各农村供水站

检验类别 委托检验

临泽县疾病预防控制中心（临泽县卫生监督所）

2026 年 8 月 25 日

检 验 报 告 单 说 明

第 2 页共 15 页

- 一、对检验结果有异议，请于收到报告之日起十五日内向本中心提出。微生物检验结果不作复检。
- 二、委托检验，系委托者自带样品送检，本中心不对样品来源负责，故检验结果仅对送检样品负责，不作鉴定、评优、审批及商品宣传用。
- 三、监督检验，系按有关法规进行的监督性检验。
- 四、鉴定检验，系对新产品、新工艺、新资源的卫生质量检验。
- 五、仲裁检验，系按争议双方协商情况或有关主管部门抽封样，其检验结果作为上级部门卫生质量判定的依据。
- 六、报告未经中心同意，不得以任何方式复制及做广告宣传，经同意复制的复印件，应由本中心加盖公章确认。
- 七、报告无“检验报告专用章”或 CMA 章无效，多页报告无骑缝章无效。
- 八、未纳入资质认定一单一库范围，不使用 CMA 标志
- 九、报告无批准人签字无效。
- 十、报告涂改无效。

地 址：甘肃省张掖市临泽县建设路 153 号

电 话：0936 - 5520891

邮政编码：734000

临泽县疾病预防控制中心（临泽县卫生监督所）

检 验 报 告

临疾控（水）检字 第26-08001—26-08045号 第3页/共15页

样品名称	生活饮用水（末梢水）	检验类别	委托检验
采样日期	2026年08月04日	样品来源	见报告
样品数量	45份	样品编号	26-08001--26-08045
样品状态及包	液态、采样瓶装	采或送样人	刘雪芹、胡丹丹、缪慧琴、赵佳彤
采或送样单位	临泽县疾控中心卫生监督股		
检验项目	PH值、二氧化氯、游离氯、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、高锰酸盐指数（以O ₂ 计）、总硬度（以CaCO ₃ 计）、氯化物、硝酸盐（以N计）、氟化物、硫酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氯乙酸、三氯乙酸、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、氰化物、溶解性总固体、氨（以N计）、铝、锌、铜、铁、锰、镉、铅、砷、汞、铬（六价）、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏群。		
收样日期	2026年08月04日	报告日期	2026年08月25日
检验依据	《生活饮用水标准检验方法》 GB/T5750—2023	评判依据	《生活饮用水卫生标准》 GB5749—2022

检测仪器及型号：IC6100离子色谱仪、BAF-3000原子荧光仪、SUPEC7000ICP-MS、UV1500PC紫外可见分光光度计、CIC-D120+离子色谱仪，8860+7697A气相色谱质谱仪、北京吉天iFIA7流动注射仪、FYFS-400X低本底αβ测量仪。

检验项目及结果详见报告第4-15页。

所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022的要求。

仅对本次送检样品负责
以下空白



检验单位（盖章）

批准日期：2026年8月25日

编制人：[Signature] 复核人：[Signature] 批准人：[Signature]

临泽县疾病预防控制中心（临泽县卫生监督所）检验报告

临疾控（水）检字 第26-08001—26-08045号

第 4 页/共 15 页

样品 编号	样品 名称	样品来源	菌落 总数	总大肠 菌群	大肠埃 希氏菌 群	色 度	浊 度	臭 和 味	肉 眼 可 见 物	高锰酸 盐指数 (以O ₂ 计)	PH	铝	锰	铁	铜	锌	镉
			CFU/ml	MPN/100ml	MPN/100ml					mg/L		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
			<100	不得检出	不得检出					<3.0		<0.2	<0.1	<0.3	<1.0	<1.0	<0.005
26-08001	末梢水	穆萨牛肉面馆迎宾路586号	10	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.57	7.71	<0.0012	<0.00006	<0.0009	0.0009	0.0075	<0.00006
26-08002	末梢水	诚佳辣鲜香麻辣烫天鹅湖西路46号	3	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.61	7.72	<0.0012	<0.00006	<0.0009	0.0006	<0.0009	<0.00006
26-08003	末梢水	卉伶果蔬生鲜滨河路114号	12	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.61	7.75	<0.0012	<0.00006	<0.0009	0.0004	0.0012	<0.00006
26-08004	末梢水	初味39元/位自助火锅临河东路53号	22	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.83	7.79	<0.0012	<0.00006	<0.0009	0.0004	<0.0009	<0.00006
26-08005	末梢水	乐都藤椒鱼火锅建设路295号	6	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.99	7.71	<0.0012	0.0028	<0.0009	0.0009	0.0193	<0.00006
26-08006	末梢水	乐民社区助老餐厅建设路115号	3	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.65	7.72	<0.0012	<0.00006	<0.0009	0.0013	<0.0009	<0.00006
26-08007	末梢水	麦香园生煎包粥铺惠泽嘉苑A区2号楼101商铺	3	未检出	未检出	5	<1	无	无	1.13	7.70	<0.0012	0.0018	0.0028	0.0053	0.0074	<0.00006
26-08008	末梢水	宜佳餐厅迎宾路380号	47	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.71	7.76	<0.0012	<0.00006	<0.0009	0.0007	0.0020	<0.00006
26-08009	末梢水	噜丫卤八一路148号	29	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.59	7.69	<0.0012	<0.00006	<0.0009	0.0009	<0.0009	<0.00006
26-08010	二次供水	临泽县五湖假日酒店8811滨河路天鹅湖南侧沙河镇	未检出	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.99	7.70	<0.0012	<0.00006	<0.0009	0.0010	<0.0009	<0.00006

临泽县疾病预防控制中心（临泽县卫生监督所）检验报告

临疾控（水）检字 第26-08001—26-08045号

第 5 页/共 15 页

样品编号	样品名称	样品来源	铅	铬 (六价)	氨 (以N计)	砷	汞	氟化物	氯化物	硝酸盐 (以N计)	硫酸盐	溶解性 总固体	总硬度	游离氯	二氧化 化氯
			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
			<0.01	<0.05	<0.5	<0.01	<0.001	<1.2	<250	<20	<250	<1000	<450	≥0.05	≥0.02
26-08001	末梢水	穆萨牛肉面馆迎宾路586号	<0.00007	<0.004	<0.02	<0.001	<0.0001	0.123	24.3	6.58	107	386	248	0.05	0.04
26-08002	末梢水	诚佳辣鲜香麻辣烫天鹅湖 西路46号	<0.00007	<0.004	<0.02	<0.001	0.0002	0.109	24.5	6.50	108	394	254	0.10	0.03
26-08003	末梢水	卉伶果蔬生鲜滨河路114号	<0.00007	<0.004	<0.02	<0.001	<0.0001	0.105	24.5	6.45	109	384	244	0.10	0.05
26-08004	末梢水	初味39元/位自助火锅临河 东路53号	<0.00007	<0.004	<0.02	<0.001	<0.0001	0.116	24.5	6.67	109	386	246	0.10	0.03
26-08005	末梢水	乐都藤椒鱼火锅建设路295 号	<0.00007	<0.004	<0.02	<0.001	<0.0001	0.108	24.7	6.69	110	382	242	0.10	0.04
26-08006	末梢水	乐民社区助老餐厅建设路 115号	<0.00007	<0.004	<0.02	<0.001	<0.0001	0.127	24.6	6.64	110	400	258	0.05	0.03
26-08007	末梢水	麦香园生煎包粥铺惠泽嘉 苑A区2号楼101商铺	0.0029	<0.004	<0.02	<0.001	<0.0001	0.120	24.9	6.64	111	396	254	0.05	0.05
26-08008	末梢水	宜佳餐厅迎宾路380号	<0.00007	<0.004	<0.02	<0.001	<0.0001	0.124	24.9	6.72	111	400	258	0.05	0.03
26-08009	末梢水	噜丫卤八一路148号	<0.00007	<0.004	<0.02	<0.001	0.0001	0.133	24.6	7.19	115	388	242	0.10	0.04
26-08010	二次 供水	临泽县五湖假日酒店8811 滨河路天鹅湖南侧沙河镇	<0.00007	<0.004	<0.02	<0.001	<0.0001	0.111	24.4	7.53	115	396	250	0.10	0.05

临泽县疾病预防控制中心（临泽县卫生监督所）检验报告

临疾控（水）检字 第26-08001——26-08045号

第 6 页/共 15 页

样品编号	样品名称	样品来源	氯酸盐	亚氯酸盐	二氯乙酸	三氯乙酸	三氯甲烷	一氯二溴甲烷	二氯一溴甲烷	三溴甲烷	三卤甲烷	氰化物
			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
			<0.7	<0.7	<0.05	<0.1	<0.06	<0.1	<0.06	<0.1	<1	<0.05
26-08001	末梢水	穆萨牛肉面馆迎宾路586号	<0.0024	<0.005	<0.0037	<0.0044	0.0002	<0.000016	<0.000015	<0.000041	0.003	<0.002
26-08002	末梢水	诚佳辣鲜香麻辣烫天鹅湖西路46号	<0.0024	<0.005	<0.0037	<0.0044	0.0003	<0.000016	<0.000015	<0.000041	0.005	<0.002
26-08003	末梢水	卉伶果蔬生鲜滨河路114号	<0.0024	<0.005	<0.0037	<0.0044	0.0004	<0.000016	<0.000015	<0.000041	0.007	<0.002
26-08004	末梢水	初味39元/位自助火锅临河东路53号	<0.0024	<0.005	<0.0037	<0.0044	0.0005	<0.000016	<0.000015	<0.000041	0.008	<0.002
26-08005	末梢水	乐都藤椒鱼火锅建设路295号	<0.0024	<0.005	<0.0037	<0.0044	0.0004	<0.000016	<0.000015	<0.000041	0.006	<0.002
26-08006	末梢水	乐民社区助老餐厅建设路115号	<0.0024	<0.005	<0.0037	<0.0044	0.0004	<0.000016	<0.000015	<0.000041	0.006	<0.002
26-08007	末梢水	麦香园生煎包粥铺惠泽嘉苑A区2号楼101商铺	<0.0024	<0.005	<0.0037	<0.0044	0.0003	<0.000016	<0.000015	<0.000041	0.006	<0.002
26-08008	末梢水	宜佳餐厅迎宾路380号	<0.0024	<0.005	<0.0037	<0.0044	0.0004	<0.000016	<0.000015	<0.000041	0.007	<0.002
26-08009	末梢水	噜丫卤八一路148号	<0.0024	<0.005	<0.0037	<0.0044	0.0006	<0.000016	<0.000015	<0.000041	0.010	<0.002
26-08010	二次供水	临泽县五湖假日酒店8811滨河路天鹅湖南侧沙河镇	<0.0024	<0.005	<0.0037	<0.0044	0.0019	<0.000016	<0.000015	<0.000041	0.031	<0.002

临泽县疾病预防控制中心（临泽县卫生监督所）检验报告

第7页/共15页

样品 编号	样品 名称	样品来源	菌落 总数	总大肠 菌群	大肠埃 希氏菌 群	色 度	浊 度	臭 和 味	肉眼 可见 物	高锰酸 盐指数 (以O ₂ /l)	PH	铝	锰	铁	铜	锌	镉
			CFU/ml	MPN/100ml	MPN/100ml					mg/L		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	
			<100	不得检出	不得检出					<3.0		6.5- 8.5	<0.2	<0.1	<0.3	<1.0	<1.0
26-08011	二次 供水	沙河绿岛1-1-902	4	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.65	7.77	<0.0012	0.0078	<0.0009	0.0013	0.0703	<0.00006
26-08012	出厂水	临泽县自来水公司	未检出	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.79	7.70	<0.0012	<0.00006	<0.0009	0.0015	<0.0009	<0.00006
26-08013	出厂水	南台水厂	1	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.45	7.77	<0.0012	0.0024	<0.0009	0.0019	0.0176	<0.00006
26-08014	末梢水	倪家营中心校	未检出	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.79	7.69	<0.0012	<0.00006	<0.0009	0.0034	0.0071	<0.00006
26-08015	末梢水	倪家营村三社23号	未检出	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.53	7.72	<0.0012	<0.00006	<0.0009	0.0036	<0.0009	<0.00006
26-08016	末梢水	梨园村一社6号	未检出	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.57	7.79	<0.0012	<0.00006	<0.0009	0.0024	0.0032	<0.00006
26-08017	出厂水	沙河水厂	5	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.65	7.75	<0.0012	<0.00006	<0.0009	0.0010	0.0053	<0.00006
26-08018	末梢水	沙河镇西关村四社58号	42	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.61	7.77	<0.0012	<0.00006	<0.0009	0.0012	<0.0009	<0.00006
26-08019	末梢水	西寨村五社30号	20	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.45	7.72	<0.0012	<0.00006	<0.0009	0.0015	<0.0009	<0.00006
26-08020	末梢水	沙河村四社3号	1	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.61	7.78	<0.0012	<0.00006	<0.0009	0.0022	<0.0009	<0.00006
26-08021	出厂水	新华水厂	3	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.65	7.93	<0.0012	<0.00006	<0.0009	0.0014	<0.0009	<0.00006
26-08022	末梢水	新华中心校	37	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.61	7.94	<0.0012	<0.00006	<0.0009	0.0009	<0.0009	<0.00006

临泽县疾病预防控制中心（临泽县卫生监督所）检验报告

第8页/共15页

样品编号	样品名称	样品来源	铅	铬 (六价)	氨 (以N计)	砷	汞	氟化物	氯化物	硝酸盐 (以N计)	硫酸盐	溶解性 总固体	总硬度	游离氯	二氧化氯
			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
			<0.01	<0.05	<0.5	<0.01	<0.001	<1.2	<250	<20	<250	<1000	<450	≥0.05	≥0.02
26-08011	二次供水	沙河绿岛1-1-902	<0.00007	0.013	<0.02	<0.001	0.0002	0.103	24.8	7.63	115	392	246	0.05	0.04
26-08012	出厂水	临泽县自来水公司	<0.00007	0.017	0.036	<0.001	<0.0001	0.111	25.0	6.74	112	388	244	0.30	0.20
26-08013	出厂水	南台水厂	<0.00007	<0.004	0.036	<0.001	<0.0001	0.139	35.2	3.91	173	532	320	0.40	0.34
26-08014	末梢水	倪家营中心校	<0.00007	<0.004	0.036	<0.001	<0.0001	0.212	50.4	4.17	215	626	356	0.10	0.05
26-08015	末梢水	倪家营村三社23号	<0.00007	<0.004	<0.02	<0.001	0.0001	0.226	63.2	7.98	249	688	368	0.10	0.05
26-08016	末梢水	梨园村一社6号	<0.00007	<0.004	<0.02	<0.001	<0.0001	0.210	40.9	3.73	191	564	328	0.05	0.04
26-08017	出厂水	沙河水厂	<0.00007	<0.004	<0.02	<0.001	<0.0001	0.170	25.5	7.40	119	410	258	0.30	0.31
26-08018	末梢水	沙河镇西关村四社58号	<0.00007	<0.004	<0.02	<0.001	0.0001	0.123	26.4	7.70	123	416	260	0.10	0.05
26-08019	末梢水	西寨村五社30号	<0.00007	<0.004	<0.02	<0.001	0.0001	0.123	25.2	7.57	124	418	256	0.05	0.05
26-08020	末梢水	沙河村四社3号	<0.00007	<0.004	<0.02	<0.001	0.0002	0.113	25.5	7.62	127	422	262	0.05	0.04
26-08021	出厂水	新华水厂	<0.00007	<0.004	<0.02	<0.001	0.0002	0.109	22.5	2.75	91.4	344	228	0.30	0.27
26-08022	末梢水	新华中心校	<0.00007	<0.004	<0.02	<0.001	0.0002	0.179	22.6	2.74	91.4	350	234	0.10	0.03

临泽县疾病预防控制中心（临泽县卫生监督所）检验报告

第9页/共15页

样品编号	样品名称	样品来源	氯酸盐	亚氯酸盐	二氯乙酸	三氯乙酸	三氯甲烷	一氯二溴甲烷	二氯一溴甲烷	三溴甲烷	三卤甲烷	氰化物
			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
			<0.7	<0.7	<0.05	<0.1	<0.06	<0.1	<0.06	<0.1	<1	<0.05
26-08011	二次供水	沙河绿岛1-1-902	<0.0024	<0.005	<0.0037	<0.0044	0.0005	<0.000016	<0.000015	<0.000041	0.009	<0.002
26-08012	出厂水	临泽县自来水公司	<0.0024	<0.005	<0.0037	<0.0044	0.0004	<0.000016	<0.000015	<0.000041	0.007	<0.002
26-08013	出厂水	南台水厂	<0.0024	<0.005	<0.0037	<0.0044	0.0004	<0.000016	<0.000015	<0.000041	0.006	<0.002
26-08014	末梢水	倪家营中心校	<0.0024	<0.005	<0.0037	<0.0044	0.0004	<0.000016	<0.000015	<0.000041	0.007	<0.002
26-08015	末梢水	倪家营村三社23号	<0.0024	<0.005	<0.0037	<0.0044	0.0003	<0.000016	<0.000015	<0.000041	0.005	<0.002
26-08016	末梢水	梨园村一社6号	<0.0024	<0.005	<0.0037	<0.0044	0.0004	<0.000016	<0.000015	<0.000041	0.007	<0.002
26-08017	出厂水	沙河水厂	<0.0024	<0.005	<0.0037	<0.0044	0.0005	<0.000016	<0.000015	<0.000041	0.008	<0.002
26-08018	末梢水	沙河镇西关村四社58号	<0.0024	<0.005	<0.0037	<0.0044	0.0005	<0.000016	<0.000015	<0.000041	0.008	<0.002
26-08019	末梢水	西寨村五社30号	<0.0024	<0.005	<0.0037	<0.0044	0.0004	<0.000016	<0.000015	<0.000041	0.007	<0.002
26-08020	末梢水	沙河村四社3号	<0.0024	<0.005	<0.0037	<0.0044	0.0004	<0.000016	<0.000015	<0.000041	0.007	<0.002
26-08021	出厂水	新华水厂	<0.0024	<0.005	<0.0037	<0.0044	0.0005	<0.000016	<0.000015	<0.000041	0.008	<0.002
26-08022	末梢水	新华中心校	<0.0024	<0.005	<0.0037	<0.0044	0.0005	<0.000016	<0.000015	<0.000041	0.008	<0.002

临泽县疾病预防控制中心（临泽县卫生监督所）检验报告

LZCDC/JL-B01-2025

第 10 页/共 15 页

样品 编号	样品 名称	样品来源	菌落 总数	总大肠 菌群	大肠埃 希氏菌 群	色 度	浊 度	臭 和 味	肉眼 可见 物	高锰酸 盐指数 (以O ₂ 计)	PH	铝	锰	铁	铜	锌	镉
			CFU/ml	MPN/100ml	MPN/100ml					mg/L		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	
			<100	不得检出	不得检出					<3.0		6.5- 8.5	<0.2	<0.1	<0.3	<1.0	<1.0
26-08023	末梢水	长庄村二社8号	11	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.59	7.99	<0.0012	<0.00006	<0.0009	0.0017	0.0027	<0.00006
26-08024	末梢水	向前村三社24号	3	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.85	7.82	<0.0012	0.0003	<0.0009	0.0015	<0.0009	<0.00006
26-08025	末梢水	宣威村五社50号	10	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.73	7.97	<0.0012	0.0008	<0.0009	0.0015	0.0074	<0.00006
26-08026	出厂水	双泉湖水厂	41	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.65	7.92	<0.0012	<0.00006	<0.0009	0.0005	<0.0009	<0.00006
26-08027	末梢水	小屯村三社35号	29	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.57	7.91	<0.0012	<0.00006	<0.0009	0.0017	0.0019	<0.00006
26-08028	末梢水	曹庄村二社22号	19	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.91	7.87	<0.0012	0.0001	<0.0009	0.0019	0.0236	<0.00006
26-08029	末梢水	蓼泉村五社13号	61	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.51	7.81	<0.0012	<0.00006	<0.0009	0.0007	<0.0009	<0.00006
26-08030	末梢水	寨子村四社2号	25	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.95	7.79	<0.0012	<0.00006	<0.0009	0.0006	0.0154	<0.00006
26-08031	末梢水	上庄村10社46号	21	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.83	7.77	<0.0012	<0.00006	<0.0009	0.0030	0.0029	<0.00006
26-08032	末梢水	唐湾村二社4号	7	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.65	7.78	<0.0012	<0.00006	<0.0009	0.0018	0.0017	<0.00006
26-08033	出厂水	板桥水厂	32	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.45	7.81	<0.0012	<0.00006	<0.0009	0.0028	<0.0009	<0.00006
26-08034	末梢水	壕洼村四社18号	2	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.65	7.79	<0.0012	<0.00006	<0.0009	0.0017	0.0069	<0.00006

临泽县疾病预防控制中心（临泽县卫生监督所）检验报告

第 11 页/共 15 页

样品编号	样品名称	样品来源	铅	铬 (六价)	氨 (以N计)	砷	汞	氟化物	氯化物	硝酸盐 (以N计)	硫酸盐	溶解性 总固体	总硬度	游离氯	二氧化 氯
			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
			<0.01	<0.05	<0.5	<0.01	<0.001	<1.2	<250	<20	<250	<1000	<450	≥0.05	≥0.02
26-08023	末梢水	长庄村二社8号	<0.00007	<0.004	<0.02	<0.001	0.0003	0.202	22.7	2.74	92.4	346	228	0.10	0.04
26-08024	末梢水	向前村三社24号	<0.00007	<0.004	<0.02	<0.001	0.0002	0.268	23.1	2.65	94.5	356	236	0.05	0.04
26-08025	末梢水	宣威村五社50号	<0.00007	<0.004	<0.02	<0.001	0.0002	0.211	23.2	2.77	93.8	350	230	0.05	0.05
26-08026	出厂水	双泉湖水厂	<0.00007	<0.004	<0.02	<0.001	0.0002	0.183	20.5	3.04	64.7	326	238	0.40	0.32
26-08027	末梢水	小屯村三社35号	<0.00007	<0.004	<0.02	<0.001	0.0002	0.197	20.6	3.01	65.1	340	234	0.10	0.04
26-08028	末梢水	曹庄村二社22号	0.0001	0.004	<0.02	<0.001	0.0003	0.188	20.7	2.79	65.8	330	234	0.10	0.05
26-08029	末梢水	蓼泉村五社13号	<0.00007	0.011	<0.02	<0.001	0.0003	0.234	20.9	2.88	65.3	340	242	0.10	0.04
26-08030	末梢水	寨子村四社2号	<0.00007	0.011	<0.02	<0.001	0.0002	0.179	21.0	2.74	65.1	334	238	0.05	0.04
26-08031	末梢水	上庄村10社46号	<0.00007	0.011	<0.02	<0.001	0.0002	0.195	20.8	2.78	64.7	332	236	0.05	0.03
26-08032	末梢水	唐湾村二社4号	<0.00007	0.002	<0.02	<0.001	0.0002	0.209	20.9	2.76	64.9	336	238	0.05	0.05
26-08033	出厂水	板桥水厂	<0.00007	<0.004	<0.02	<0.001	0.0003	0.270	18.2	1.63	70.2	274	176	0.30	0.22
26-08034	末梢水	壕洼村四社18号	<0.00007	0.015	<0.02	<0.001	0.0003	0.249	18.2	1.66	70.2	276	178	0.10	0.04

临泽县疾病预防控制中心（临泽县卫生监督所）检验报告

第 12 页 / 共 15 页

样品编号	样品名称	样品来源	氯酸盐	亚氯酸盐	二氯乙酸	三氯乙酸	三氯甲烷	一氯二溴甲烷	二氯一溴甲烷	三溴甲烷	三卤甲烷	氰化物
			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
			<0.7	<0.7	<0.05	<0.1	<0.06	<0.1	<0.06	<0.1	<1	<0.05
26-08023	末梢水	长庄村二社8号	<0.0024	<0.005	<0.0037	<0.0044	0.0003	<0.000016	<0.000015	<0.000041	0.006	<0.002
26-08024	末梢水	向前村三社24号	<0.0024	<0.005	<0.0037	<0.0044	0.0004	<0.000016	<0.000015	<0.000041	0.006	<0.002
26-08025	末梢水	宣威村五社50号	<0.0024	<0.005	<0.0037	<0.0044	0.0004	<0.000016	<0.000015	<0.000041	0.006	<0.002
26-08026	出厂水	双泉湖水厂	<0.0024	<0.005	<0.0037	<0.0044	0.0007	<0.000016	<0.000015	<0.000041	0.011	<0.002
26-08027	末梢水	小屯村二社35号	<0.0024	<0.005	<0.0037	<0.0044	0.0006	<0.000016	<0.000015	<0.000041	0.010	<0.002
26-08028	末梢水	曹庄村二社22号	<0.0024	<0.005	<0.0037	<0.0044	0.0003	<0.000016	<0.000015	<0.000041	0.005	<0.002
26-08029	末梢水	蓼泉村五社13号	<0.0024	<0.005	<0.0037	<0.0044	0.0002	<0.000016	<0.000015	<0.000041	0.004	<0.002
26-08030	末梢水	寨子村四社2号	<0.0024	<0.005	<0.0037	<0.0044	0.0011	<0.000016	<0.000015	<0.000041	0.019	<0.002
26-08031	末梢水	上庄村10社46号	<0.0024	<0.005	<0.0037	<0.0044	0.0003	<0.000016	<0.000015	<0.000041	0.005	<0.002
26-08032	末梢水	唐湾村二社4号	<0.0024	<0.005	<0.0037	<0.0044	0.0002	<0.000016	<0.000015	<0.000041	0.004	<0.002
26-08033	出厂水	板桥水厂	<0.0024	<0.005	<0.0037	<0.0044	0.0001	<0.000016	<0.000015	<0.000041	0.002	<0.002
26-08034	末梢水	壕洼村四社18号	<0.0024	<0.005	<0.0037	<0.0044	0.0003	<0.000016	<0.000015	<0.000041	0.005	<0.002

临泽县疾病预防控制中心（临泽县卫生监督所）检验报告

第 13 页/共 15 页

样品 编号	样品 名称	样品来源	菌落 总数	总大肠 菌群	大肠埃 希氏菌 群	色 度	浊 度	臭 和 味	肉眼 可见 物	高锰酸 盐指数 (以O ₂ 计)	PH	铝	锰	铁	铜	锌	镉
			CFU/ml	MPN/100ml	MPN/100ml					mg/L		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	
			<100	不得检出	不得检出					<3.0		6.5- 8.5	<0.2	<0.1	<0.3	<1.0	<1.0
26-08035	末梢水	东柳村五社9号	未检出	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.83	7.77	<0.0012	<0.00006	<0.0009	0.0017	0.0067	<0.00006
26-08036	末梢水	土桥村五社8号	5	未检出	未检出	5	<1	无	无	1.01	7.74	<0.0012	<0.00006	<0.0009	0.0002	0.0405	<0.00006
26-08037	末梢水	古城小康点33号	49	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.49	7.70	<0.0012	<0.00006	<0.0009	0.0025	0.0064	<0.00006
26-08038	出厂水	平川水厂	1	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.53	7.72	<0.0012	<0.00006	<0.0009	0.0009	0.0035	<0.00006
26-08039	末梢水	平川中心校	77	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.79	7.76	<0.0012	0.0013	<0.0009	0.0017	0.0219	<0.00006
26-08040	末梢水	三二村四社27号	17	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.61	7.74	<0.0012	0.0008	<0.0009	0.0020	<0.0009	<0.00006
26-08041	末梢水	贾家墩村四社17号	22	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.59	7.73	<0.0012	0.0012	<0.0009	0.0016	<0.0009	<0.00006
26-08042	末梢水	福味满烧饼压面铺张湾公 寓楼7-2	36	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.65	7.72	<0.0012	<0.00006	<0.0009	0.0006	<0.0009	<0.00006
26-08043	末梢水	小鸭村八社24号	11	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.83	7.71	<0.0012	<0.00006	<0.0009	0.0012	<0.0009	<0.00006
26-08044	末梢水	鑫茂烤饼压面鸭暖街1-7号	2	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.89	7.74	<0.0012	0.0001	<0.0009	0.0009	0.0041	<0.00006
26-08045	二次 供水	临泽县尚勤物业管理有限 责任公司沙河镇沙河村2号 住宅楼5单元902室	5	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.73	7.72	<0.0012	0.0001	<0.0009	0.0005	0.0168	<0.00006

临泽县疾病预防控制中心（临泽县卫生监督所）检验报告

第 14 页/共 15 页

样品编号	样品名称	样品来源	铅	铬 (六价)	氨 (以N计)	砷	汞	氟化物	氯化物	硝酸盐 (以N计)	硫酸盐	溶解性 总固体	总硬度	游离氯	二氧化氯
			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
			<0.01	<0.05	<0.5	<0.01	<0.001	<1.2	<250	<20	<250	<1000	<450	≥0.05	≥0.02
26-08035	末梢水	东柳村五社9号	<0.00007	0.015	<0.02	<0.001	0.0002	0.258	18.2	1.61	70.4	272	174	0.10	0.03
26-08036	末梢水	土桥村五社8号	0.0003	0.017	<0.02	<0.001	0.0002	0.263	18.2	1.64	70.3	278	180	0.05	0.03
26-08037	末梢水	古城小康点33号	<0.00007	0.017	<0.02	<0.001	0.0003	0.235	18.1	1.61	69.6	274	176	0.05	0.04
26-08038	出厂水	平川水厂	<0.00007	0.011	<0.02	<0.001	0.0003	0.194	23.6	1.95	92.5	380	254	0.40	0.20
26-08039	末梢水	平川中心校	<0.00007	0.011	<0.02	<0.001	0.0003	0.203	24.1	1.80	94.6	386	258	0.10	0.04
26-08040	末梢水	三二村四社27号	<0.00007	0.017	<0.02	<0.001	0.0002	0.196	23.6	1.89	93.6	376	254	0.10	0.05
26-08041	末梢水	贾家墩村四社17号	<0.00007	<0.004	<0.02	<0.001	0.0002	0.217	23.2	1.91	91.8	378	252	0.05	0.03
26-08042	末梢水	福味满烧饼压面铺张湾公寓楼7-2	<0.00007	<0.004	<0.02	<0.001	0.0003	0.117	20.9	2.84	65.2	332	236	0.10	0.03
26-08043	末梢水	小鸭村八社24号	<0.00007	0.002	<0.02	<0.001	0.0002	0.168	20.8	2.78	64.2	334	238	0.10	0.05
26-08044	末梢水	鑫茂烤饼压面鸭暖街1-7号	<0.00007	0.002	<0.02	<0.001	0.0002	0.182	20.7	2.84	63.8	336	240	0.05	0.03
26-08045	二次供水	临泽县尚勤物业管理有限责任公司沙河镇沙河村2号住宅楼5单元902室	<0.00007	0.002	<0.02	<0.001	0.0002	0.153	26.0	6.58	116	404	248	0.05	0.05

临泽县疾病预防控制中心（临泽县卫生监督所）检验报告

样品编号	样品名称	样品来源	氯酸盐	亚氯酸盐	二氯乙酸	三氯乙酸	三氯甲烷	一氯二溴甲烷	二氯一溴甲烷	三溴甲烷	三卤甲烷	氰化物
			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
			<0.7	<0.7	<0.05	<0.1	<0.06	<0.1	<0.06	<0.1	<1	<0.05
26-08035	末梢水	东柳村五社9号	<0.0024	<0.005	<0.0037	<0.0044	0.0002	<0.000016	<0.000015	<0.000041	0.003	<0.002
26-08036	末梢水	土桥村五社8号	<0.0024	<0.005	<0.0037	<0.0044	0.0002	<0.000016	<0.000015	<0.000041	0.003	<0.002
26-08037	末梢水	古城小康点33号	<0.0024	<0.005	<0.0037	<0.0044	0.0002	<0.000016	<0.000015	<0.000041	0.003	<0.002
26-08038	出厂水	平川水厂	<0.0024	<0.005	<0.0037	<0.0044	0.0004	<0.000016	<0.000015	<0.000041	0.007	<0.002
26-08039	末梢水	平川中心校	<0.0024	<0.005	<0.0037	<0.0044	0.0005	<0.000016	<0.000015	<0.000041	0.008	<0.002
26-08040	末梢水	三二村四社27号	<0.0024	<0.005	<0.0037	<0.0044	<0.000032	<0.000016	<0.000015	<0.000041	<0.000053	<0.002
26-08041	末梢水	贾家墩村四社17号	<0.0024	<0.005	<0.0037	<0.0044	0.0004	<0.000016	<0.000015	<0.000041	0.007	<0.002
26-08042	末梢水	福味满烧饼压面铺张湾公寓楼7-2	<0.0024	<0.005	<0.0037	<0.0044	0.0003	<0.000016	<0.000015	<0.000041	0.005	<0.002
26-08043	末梢水	小鸭村八社24号	<0.0024	<0.005	<0.0037	<0.0044	0.0002	<0.000016	<0.000015	<0.000041	0.004	<0.002
26-08044	末梢水	鑫茂烤饼压面鸭暖街1-7号	<0.0024	<0.005	<0.0037	<0.0044	0.0004	<0.000016	<0.000015	<0.000041	0.006	<0.002
26-08045	二次供水	临泽县尚勤物业管理有限责任公司沙河镇沙河村2号住宅楼5单元902室	<0.0024	<0.005	<0.0037	<0.0044	0.0004	<0.000016	<0.000015	<0.000041	0.006	<0.002

编制人：回春

复核人：胡

批准人：王

报告日期：2026 年 8 月 25 日

表2 临泽县（市、区）水龙头水质监测结果上报表

监测类型：月监测 ☐ 季监测 ☐ 丰水期监测 ☒

序号	检测指标	检测份数	达标份数
一、微生物指标			
1	总大肠菌群/(MPN/100mL或CFU/100mL)	44	44
2	大肠埃希氏菌(MPN/100m或CFU/100mL)	44	44
3	菌落总数/(MPN/mL或CFU/mL)	44	44
二、毒理指标			
4	砷(mg/L)	44	44
5	镉(mg/L)	44	44
6	铬(六价)(mg/L)	44	44
7	铅(mg/L)	44	44
8	汞(mg/L)	44	44
9	氰化物(mg/L)	44	44
10	氟化物(mg/L)	44	44
11	硝酸盐(以N计)(mg/L)	44	44
12	三氯甲烷(mg/L)	44	44
13	一氯二溴甲烷(mg/L)	44	44
14	二氯一溴甲烷(mg/L)	44	44
15	三溴甲烷(mg/L)	44	44
16	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	44	44
17	二氯乙酸(mg/L)	44	44
18	三氯乙酸(mg/L)	44	44
19	溴酸盐(mg/L)		
20	亚氯酸盐(mg/L)	44	44
21	氯酸盐(mg/L)	44	44

三、感官性状和一般化学指标			
22	色度(铂钴色度单位)/度	44	44
23	浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU	44	44
24	臭和味	44	44
25	肉眼可见物	44	44
26	pH	44	44
27	铝(mg/L)	44	44
28	铁(mg/L)	44	44
29	锰(mg/L)	44	44
30	铜(mg/L)	44	44
31	锌(mg/L)	44	44
32	氯化物(mg/L)	44	44
33	硫酸盐(mg/L)	44	44
34	溶解性总固体(mg/L)	44	44
35	总硬度(以CaCO ₃ 计)(mg/L)	44	44
36	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)(mg/L)	44	44
37	氨(以N计)(mg/L)	44	44
四、放射性指标			
38	总 α 放射性/(Bq/L)		
39	总 β 放射性/(Bq/L)		
五、消毒剂指标			
40	游离氯	44	44
41	总氯		
42	臭氧		
43	二氧化氯	44	44

注：指标未检测，请填写“/”；无检测能力，请填写“无”。

责任报告人：赵佳欣

联系电话：0936-5520126

报告单位：临泽县疾病预防控制中心（临泽县卫生监督所）（盖章） 报告时间：2026年9月23日

