

检 验 报 告

张市疾控（卫）检字 2024 第 855-864 号

（共 4 页第 1 页）

样品名称 生活饮用水（末梢水）

送检单位 临泽县疾控中心

检验类别 委托检验

张掖市疾病预防控制中心

2024 年 7 月 25 日



检 验 报 告 单 说 明

共 4 页第 2 页

- 一、对检验结果有异议，请于收到报告之日起十五日内向本中心提出。微生物检验结果不作复检。
- 二、委托检验，系委托者自带样品送检，本中心不对样品来源负责，故检验结果仅对送检样品负责，不作鉴定、评优、审批及商品宣传用。
- 三、监督检验，系按有关法规进行的监督性检验。
- 四、鉴定检验，系对新产品、新工艺、新资源的卫生质量检验。
- 五、仲裁检验，系按争议双方协商情况或有关主管部门抽封样，其检验结果作为上级部门卫生质量判定的依据。
- 六、报告未经中心同意，不得以任何方式复制及做广告宣传，经同意复制的复印件，应由本中心加盖公章确认。
- 七、报告无“检验专用章”无效，无 CMA 章无效，多页报告无骑缝章无效。
- 八、报告无批准人签字无效。
- 九、报告涂改无效。

地 址：张掖市杏林南路卫健大厦 320 号

电 话：0936—8297129

传 真：0936—8291068

邮政编码：734000





212800141207

张掖市疾病预防控制中心
检 验 报 告

张市疾控（卫）检字2024第855-864号 共4页第3页 ZYCDC/JL-12.01

样品名称	生活饮用水（末梢水）	检验类别	委托检验
生产厂家	见报告	样品来源	见报告
样品数量	1000ml*1	样品编号	20240855#-20240864#
采或送样单位	临泽县疾控中心	采或送样人	宋丽娟
样品状态及包装	液态、采样瓶装		
检验项目	氰化物、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷		
收样日期	2024年7月8日	检验日期：	2024年7月8日
检验依据	《生活饮用水标准检验方法》 GB/T5750—2023	评判依据	《生活饮用水卫生标准》 GB5749-2022

检测仪器及型号：7890B-7000D气相色谱质谱仪，EST吹扫捕集浓缩仪，BDFIA-8000流动注射仪

检验项目及结果详见报告第4页。

所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022的要求。

以下空白

仅对本次送检样品负责

检验单位（盖章）

检测者：孙小 孙化强
审核者：王丽娟

批准人：王丽娟
批准日期：2024年7月25日





212800141207
共4页/第4页

检 验 报 告

张市疾控（卫）检字2024第855-864号

样品编号	样品名称	生产厂家	样品来源	氰化物 (mg/L)	一氯二溴甲 烷(mg/L)	二氯一溴甲 烷(mg/L)	三溴甲烷 (mg/L)	三卤甲烷	/
855	末梢水	临泽县自来水公司	花小猪烤肉-建设路289号	<0.002	<0.000251	<0.00029	<0.000251	<0.000228	
856	末梢水	临泽县自来水公司	辣卤千味自助火锅-建设路311号	<0.002	<0.000251	<0.00029	<0.000251	<0.000228	
857	末梢水	临泽县自来水公司	新奇排档-民主路110号	<0.002	<0.000251	<0.00029	<0.000251	<0.000228	
858	末梢水	临泽县自来水公司	祁彩水饺-民主路151号	<0.002	<0.000251	<0.00029	<0.000251	<0.000228	
859	末梢水	临泽县自来水公司	江南春茶行-县府街140号	<0.002	<0.000251	<0.00029	<0.000251	<0.000228	
860	末梢水	临泽县自来水公司	益佳餐厅-迎宾路380号	<0.002	<0.000251	<0.00029	<0.000251	<0.000228	
861	末梢水	临泽县自来水公司	金沙河畔A区门房	<0.002	<0.000251	<0.00029	<0.000251	<0.000228	
862	末梢水	临泽县自来水公司	府城丹霞酒店-金沙河畔B区1楼	<0.002	<0.000251	<0.00029	<0.000251	<0.000228	
863	末梢水	临泽县自来水公司	莱菲客街头牛排-天鹅湖西路61号	<0.002	<0.000251	<0.00029	<0.000251	<0.000228	
864	末梢水	临泽县自来水公司	沪上阿姨冷饭店-文化体育广场1楼	<0.002	<0.000251	<0.00029	<0.000251	<0.000228	

以下空白

仅对本次送检样品负责



检验单位(盖章)

审核者:

Handwritten signature and date 2024.01.12

检验者: 万光平 孙超

日期



检 验 报 告

张市疾控（卫）检字 2024 第 855-864 号

（共 4 页第 1 页）

样品名称 生活饮用水（末梢水）

送检单位 临泽县疾控中心

检验类别 委托检验



检 验 报 告 单 说 明

共 4 页第 2 页

- 一、对检验结果有异议，请于收到报告之日起十五日内向本中心提出。微生物检验结果不作复检。
- 二、委托检验，系委托者自带样品送检，本中心不对样品来源负责，故检验结果仅对送检样品负责，不作鉴定、评优、审批及商品宣传用。
- 三、监督检验，系按有关法规进行的监督性检验。
- 四、鉴定检验，系对新产品、新工艺、新资源的卫生质量检验。
- 五、仲裁检验，系按争议双方协商情况或有关主管部门抽封样，其检验结果作为上级部门卫生质量判定的依据。
- 六、报告未经中心同意，不得以任何方式复制及做广告宣传，经同意复制的复印件，应由本中心加盖公章确认。
- 七、报告无“检验专用章”无效，无 CMA 章无效，多页报告无骑缝章无效。
- 八、报告无批准人签字无效。
- 九、报告涂改无效。

地 址：张掖市杏林南路卫健大厦 320 号

电 话：0936—8297129

传 真：0936—8291068

邮政编码：734000



张掖市疾病预防控制中心
检 验 报 告

张市疾控（卫）检字2024第855-864号 共4页第3页 ZYCDC/JL-12.01

样品名称	生活饮用水（末梢水）	检验类别	委托检验
生产厂家	见报告	样品来源	见报告
样品数量	1000ml*1	样品编号	20240855#-20240864#
采或送样单位	临泽县疾控中心	采或送样人	宋丽娟
样品状态及包装	液态、采样瓶装		
检验项目	二氯乙酸、三氯乙酸		
收样日期	2024年7月8日	检验日期:	2024年7月8日
检验依据	《生活饮用水标准检验方法》 GB/T5750—2023	评判依据	《生活饮用水卫生标准》 GB5749-2022

检测仪器及型号：930COMPact IC Fiex离子色谱仪

检验项目及结果详见报告第4页。

所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022的要求。

以下空白

仅对本次送检样品负责

检验单位（盖章）



检测者：[Signature]

批准人：[Signature]

审核者：[Signature]

批准日期：2024年7月25日



检

验

报

告

张市疾控（卫）检字2024第855-864号

共4页/第4页

样品编号	样品名称	生产厂家	样品来源	二氯乙酸 (mg/L)	三氯乙酸 (mg/L)
855	末梢水	临泽县自来水公司	花小猪烤肉-建设路289号	<0.0037	<0.0044
856	末梢水	临泽县自来水公司	辣卤千味自助火锅-建设路311号	<0.0037	<0.0044
857	末梢水	临泽县自来水公司	新奇排档-民主路110号	<0.0037	<0.0044
858	末梢水	临泽县自来水公司	祁彩水饺-民主路151号	<0.0037	<0.0044
859	末梢水	临泽县自来水公司	江南春茶行-县府街140号	<0.0037	<0.0044
860	末梢水	临泽县自来水公司	益佳餐厅-迎宾路380号	0.035	0.93
861	末梢水	临泽县自来水公司	金沙河畔A区门房	0.019	<0.0044
862	末梢水	临泽县自来水公司	府城丹霞酒店-金沙河畔B区1楼	<0.0037	<0.0044
863	末梢水	临泽县自来水公司	莱菲客街头牛排-天鹅湖西路61号	<0.0037	<0.0044
864	末梢水	临泽县自来水公司	沪上阿姨冷饮店-文化体育广场1楼	<0.0037	<0.0044

以下空白

仅对本次送检样品负责

检验者: 邵少华

检验单位 (盖章)
审核者: 邵少华

